Ing. Petr Semerád
Digitálně podepsal Ing. Petr Semerád
Datum: 2025.12.10 18:50:26 +01'00'

KMS

ZPRACOVAL, AUTORIZOVAL:

Ing. PETR SEMERÁD autorizovaný technik pro stavby vodního a krajinného inženýrství, pozemní stavby, hospodářské stavby zdravotněinženýrské ČKAIT - 1005761

OBJEDNATEL: KMS Kraslická městská společnost s.r.o., IČO 25241800
Pohraniční stráže 367, 358 01 Kraslice

LOKALITA:

KANALIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA KRASLICE

FORMÁT	A4
DATUM	09/2025
STUPEŇ	KŘ
Č.ZAKÁZKY	RCOOL-2025-019
ARCHIVNÍ ČÍSLO	KŘ-Kra-01
Rev.	0

TITULNÍ LIST - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název obce a příslušné stokové sítě : Kraslice, Stříbrná, Hraničná, Tisová

a) Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.:

- **4104-673293-25241800-3/1 kanalizace Kraslice (kromě kanalizace podle bodu b))**
- **4104-757641-25241800-3/1 kanalizace Stříbrná**
- **4104-673293-25241800-4/1 ev. majetek ČOV Kraslice**

Vlastník kanalizace: KMS Kraslická městská společnost s.r.o.
Identifikační číslo (IČ): 25241800
Sídlo: Kraslice, Pohraniční stráže 367, 358 01 Kraslice

b) Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.:

- **4104-673269-00259438-3/1 kanalizace Tisová - Zelená Hora**
- **4104-673269-00259438-3/1 kanalizace Zelená Hora stoka A6**
- **4104-673293-00259438-3/1 kanalizace Luční stoka C2**
- **4104-673293-00259438-3/2 kanalizace Mánesova ul. C2**
- **4104-673293-00259438-3/3 kanalizace Horní Předměstí**
- **4104-673293-00259438-3/4 kanalizace ul. Novoveská**
- **4104-673293-00259438-3/5 kanalizace Lipová cesta**
- **4104-673323-00259438-3/1 kanalizace Hraničná**

Vlastník kanalizace: Město Kraslice
Identifikační číslo (IČ): 00259438
Sídlo: Náměstí 28. října 1438, 358 01 Kraslice

Pro obě části majetkové evidence:

Provozovatel kanalizace: KMS Kraslická městská společnost s.r.o.
Identifikační číslo (IČ) : 25241800
Sídlo: Pohraniční stráže 367, 358 01 Kraslice

Zpracovatel KŘ: REPUTATIONCOOL s.r.o., IČ: 19073470
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
Ing. Petr Semerád, ČKAIT – 1005761

Datum zpracování KŘ: 09 / 2025

Kanalizační řád stanovuje podmínky, za nichž mohou jednotliví producenti vypouštět odpadní vody ze svých objektů do kanalizace.Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na stokové sítě města Kraslice a obce Stříbrná, zakončené čistírnou městských odpadních vod v Kraslicích.
Souhlas města se zněním Kanalizačního řádu:

dne:

razítko a podpis: _____

Kanalizační řád schválil dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a §24 vyhlášky č.428/2001 Sb. _____,
rozhodnutím čj. _____ ze dne: _____

Aktualizace KŘ musí být provedena vždy při změně údajů, které jsou uvedeny v kapitolách 2, 4, 5, 6, 8, 9 a v Příloze č. 1. Celkovou revizi provozovatel provede nejpozději do 10 let od schválení KŘ.

dne:

razítko a podpis schvalujícího úřadu: _____

OBSAH

1. Úvod - popisná část

2. Základní ustanovení a podmínky pro napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu a pro odvádění odpadních vod

3. Technický popis kanalizace

4. Závadné látky – látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno

5. Standardní limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace

6. Povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele kanalizace

7. Opatření při poruchách a haváriích na kanalizaci

8. Způsob kontroly množství a kvality odváděných odpadních vod

9. Omezení ve vypouštění a odvádění odpadních vod

10. Přílohy

Seznam použitých zkratek a hesel

OŽP	Odbor životního prostředí
OÚ	Obecní úřad
MěÚ	Městský úřad
PVO	Povodí Ohře
SPÚ-SVD	Státní pozemkový úřad – správa vodohospodářských děl
KŘ	Kanalizační řád
VKV	Volná kanalizační výust
ČOV	Čistírna odpadních vod
DČOV	Domovní čistírna odpadních vod
ČSK	Čerpací stanice kanalizační
LAR	Lapač ropných látek
LAT	Lapač tuků
LAA	Lapač amalgámu
ČSPH	Čerpací stanice pohonných hmot
DN	Vnitřní světlost (průměr) v mm
EO	Ekvivalentní obyvatel
Q	Průtok
BSK5	Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní
CHSKCr	Chemická spotřeba kyslíku
NL	Nerozpuštěné látky
C10 - C40	Uhlovodíky – ropné látky
EL	Extrahovatelné látky (tuky)
ř.km	říční kilometr
recipient	vodní tok, který přijímá odpadní vodu
NV	nařízení vlády

1. Úvod - popisná část

1.1 Úvodní ustanovení

Platnost tohoto kanalizačního řádu (KŘ) se vztahuje na veškerou kanalizaci pro veřejnou potřebu v předmětném území. Situace kanalizační sítě v příloze vyjadřuje aktuální stav jejího rozsahu v době zpracování. KŘ se vztahuje i na kanalizaci pro veřejnou potřebu vybudovanou a připojenou po schválení tohoto KŘ.

1.2 Popis lokality

Město Kraslice:

Město Kraslice v okrese Sokolov se rozkládá na úpatí západočeské části Krušných hor v Kraslickém průsmyku. Sousedí s německým městem Klingenthal, s nímž jej spojuje hraniční přechod pro osobní automobily, pěší turisty, cyklisty a železnice. Centrum Kraslic leží v nadmořské výšce 525 m, nevyšší místa správního území dosahují výšky přes 900 m n.m. Rozloha města včetně přilehlých obecních částí je 8135 ha. Město je obec s rozšířenou působností pro správní obvod obcí Bublava, Jindřichovice, Kraslice, Oloví, Přebuz, Rotava, Šindelová a Stříbrná.

K městu patří jeho obecní části – Černá, Čirá, Kámen, Kostelní, Kraslice, Krásná, Liboc, Mlýnská, Počátky, Sklenná, Sněžná, Tisová, Valtéřov a Zelená Hora.

Pro Kraslice je typická předválečná zástavba rodinnými a nájemnými jedno až dvoupodlažními domy; v severní a jižní části města jsou sídliště s vícepodlažními panelovými domy postavenými v letech 1960 až 1985. Město má schválený územní plán.

V Kraslicích bylo podle posledních oficiálních statistických údajů v roce 2024 celkem 6573 trvale bydlících obyvatel, většina je připojena na kanalizaci. Město má technickou a občanskou vybavenost odpovídající jeho velikosti.

Obec Stříbrná:

Obec Stříbrná patří do správního obvodu města Kraslic. Stříbrná se rozkládá v údolí podél Stříbrného potoka v nadmořské výšce cca 600 m n.m. Z celkového počtu jedno až dvoupodlažních nemovitostí je zhruba 50% rekreační zástavba. Rozloha obce je 3356 ha. V obci bylo podle posledních oficiálních statistických údajů v roce 2024 celkem 443 trvale bydlících obyvatel, většina je připojena na kanalizaci. V obci je minimální občanská vybavenost. Obec má schválený územní plán.

2. Základní ustanovení a podmínky pro napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu a pro odvádění odpadních vod

2.1 Právní předpisy

- Základní právní normou, jíž se řídí vztahy ke kanalizaci pro veřejnou potřebu, je zákon č.

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), dále prováděcí právní předpisy, zejména vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., vše v platném znění.

- Vypouštění odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu a ze zařízení na předčištění odpadních vod podléhá ustanovením nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění.
- Definici kanalizace pro veřejnou potřebu vymezuje zákon č. 274/2001 Sb.
- Jednotliví producenti odpadních vod uzavírají s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu písemnou smlouvu, uzavřenou podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2.2 Odpovědnost za provoz

- Za provoz čistírny odpadních vod a kanalizace pro veřejnou potřebu včetně souvisejících objektů odpovídá jejich provozovatel. Režim provozu kanalizace pro veřejnou potřebu, ČOV a souvisejících zařízení řeší provozní řády v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN 756911, 756925, 756930).
- Za provoz kanalizačních přípojek, vnitřních kanalizací v areálu připojovaných nemovitostí a zařízení k předčištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu odpovídají vlastníci připojených nemovitostí.
- Za provoz a čistotu uličních dešťových vpustí odpovídá provozovatel komunikací, není-li zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2.3 Podmínky pro napojování a pro provoz

- Kanalizační řád stanovuje pravidla a podmínky pro připojení producentů odpadních vod na kanalizaci pro veřejnou potřebu s cílem zamezit nedovolenému znečišťování povrchových i podzemních vod, při dodržení podmínek bezpečnosti obsluhy a nepřekročení kapacitních možností kanalizace a povolených limitů k vypouštění vod na výustích veřejné kanalizace. Situace kanalizační sítě je v příloze č. 4.
- Napojování nových zdrojů srážkových vod (odvodnění parkovišť, místních komunikací, okapových svodů atd.) je vzhledem k současnému hydraulickému zatížení kanalizačního systému nepřípustné. Producenti srážkových a balastních vod jsou povinni vzhledem k

zachování správné funkce kanalizačního systému a účinnosti ČOV nakládat jiným způsobem například zasakováním na vlastním pozemku.

- Za porušení povinností stanovených tímto Kanalizačním řádem může provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu udělit peněžní sankci v rozpětí 10.000 – 50.000,- Kč, pokud již tato sankce nebyla udělena ve stejné věci dle Podmínek ke smlouvě o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. Sankce nevylučuje současné uplatnění náhrady případně vzniklé škody.
- Jakékoli napojování na kanalizaci pro veřejnou potřebu je podmíněno souhlasným stanoviskem provozovatele, toto stanovisko si je povinen zřizovatel přípojky zajistit již při podání žádosti o povolení ke zřízení přípojky.
- Vypouštět odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu lze výhradně na základě smlouvy s jejím provozovatelem. V případě zjištění, že odpadní vody jsou do kanalizace pro veřejnou potřebu vypouštěny bez předchozí uzavřené smlouvy, případně v rozporu s ní, je provozovatel oprávněn (pokud nedojde k dohodě) danou přípojku odpojit.
- Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu je možné pouze přes řádně zřízené kanalizační přípojky; jakékoliv vypouštění odpadních vod přes uliční vpusti nebo poklopy kanalizačních šachet je zakázáno. Tyto objekty slouží pouze k odvádění srážkových vod, případně k obsluze kanalizace.
- Vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu nesmí z těchto objektů vypouštět odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení bez vědomí a souhlasu provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu.
- Každý producent odpadních vod napojený na kanalizaci pro veřejnou potřebu je povinen platit stočné za celý objem vypouštěných odpadních i srážkových vod. Povinnost platit za odvádění srážkových vod se nevztahuje na plochy dálnic, silnic, místních komunikací a účelových komunikací veřejně přístupných, plochy drah celostátních a regionálních včetně pevných zařízení potřebných pro přímé zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce, zoologické zahrady a plochy nemovitostí určených k trvalému bydlení a na domácnosti.
- Cenu stočného schvaluje vždy zastupitelstvo obce jako vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu na návrh provozovatele na základě skutečných úplných nákladů. Toto stočné se vztahuje na producenty odpadních vod, které ve všech ukazatelích splňují standardní limity znečištění dle kapitoly 5 KŘ.

- Producenti, jejichž odpadní vody vykazují nadstandardní znečištění, mohou obvykle dodatkem ke smlouvě sjednat specifické vyšší limity, což je spojeno s platbou za nadstandardní část znečištění odpadních vod. Na specifické vyšší limity odpadní vody neexistuje právní nárok, závisí vždy na posouzení kapacity a zatížení ČOV. Producenti se specifickými vyššími limity musí být uvedeni v Příloze č. 1 KŘ.
- U části kanalizace pro veřejnou potřebu, která je ukončena čistírnou odpadních vod (ČOV), není dovoleno vypouštět do ní odpadní vody přes septiky ani žumpy (§ 18 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb.).
- Obec může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci pro veřejnou potřebu v případech, kdy je to technicky možné (§ 3 odst. 8 zák. č. 274/2001 Sb.).
- Balastní podzemní vody či vody z povrchových toků nesmí být odváděny do jednotné nebo splaškové kanalizace. Do jednotné kanalizace smí být vypouštěny pouze splaškové vody, ostatní odpadní vody a srážkové vody. Je-li v místě vybudována kanalizace oddílná, musí být do splaškové kanalizace odváděny pouze splašky a ostatní odpadní vody a do srážkové kanalizace pouze dešťové, drenážní nebo povrchové vody (bez smísení s odpadními vodami).

2.4 Odpadní vody, které vyžadují předčištění, zvláštní odpadní vody

- Instalaci drtiče odpadu nebo jiných podobných zařízení na vnitřní kanalizaci producenta je možné provést pouze výjimečně, s předchozím písemným souhlasem provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody za drtičem odpadu nesplňují standardní limity KŘ, v takovém případě je nutné dodatkem ke smlouvě sjednat specifické vyšší limity, což je spojeno s platbou za nadstandardní část znečištění.
- Producent je povinen předčistit v lapači tuků vhodné velikosti a účinnosti (limit viz kapitola 5, ukazatel EL - tuky) odpadní vody z objektů kuchyní s přípravou 30 a více jídel denně, u jídelen pouze s ohřevem jídla platí povinnost předčištění při výdeji 60 a více jídel denně.
- Producent je povinen předčistit v lapači ropných látek vhodné velikosti a účinnosti (limit viz kapitola 5, ukazatel C10 - C40 ropné látky) odpadní vody s obsahem ropných látek z manipulačních ploch autoservisů, z myček aut s kapacitou 3 a více aut denně, stejné předčištění vyžadují i dešťové vody z nezastřešených komunikací v prostoru čerpacích stanic pohonných hmot a nezastřešené odstavné plochy mechanizmů s hydraulickými systémy.

- Je zakázáno přečerpávat nebo jinak přemísťovat zachycené závadné látky z lapače do veřejné kanalizace přímo nebo prostřednictvím kanalizační přípojky. Doklad o řádném vývozu závadné látky z lapače je vlastník kanalizační přípojky povinen předložit na vyžádání provozovateli nebo vlastníkovi kanalizace.
- Výdejní plochy čerpacích stanic pohonných hmot nesmí být odkanalizovány do kanalizace pro veřejnou potřebu a musí být zastřešeny. Nesplnění této podmínky lze povolit jen ve zvláštních případech na základě písemného souhlasu provozovatele.
- Producent je povinen předčistit a dezinfikovat odpadní vody z infekčních provozů (zdravotnické zařízení I. kategorie) tak, aby choroboplodné zárodky byly zcela zneškodněny (ČSN 75 6406).
- Obsah chemických WC patří mezi zvláštní odpadní vody se znečištěním překračujícím standardní limity Kanalizačního řádu. Takové odpadní vody je možné vypouštět jen s písemným souhlasem a na základě dodatku ke smlouvě o odvádění odpadních vod a to pouze v případě, že je k dispozici dostatečná kapacita ČOV.
- Producenty odpadních vod, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle Kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění (mimo septiků a DČOV), provozovatel uvede v příloze Kanalizačního řádu.
- K vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky musí být vždy vydáno povolení vodoprávního úřadu podle § 16 zák. č. 254/2001 Sb. Přičemž přípustné je pouze vypouštění odpadních vod se zbytkovým obsahem závadných látek, viz kapitola 4 a 5.
- Mimo odvádění odpadních vod řádným napojením na kanalizaci pro veřejnou potřebu existuje možnost dovozu obsahu septiků a žump či jiné zvláštní odpadní vody, eventuálně čistírenského kalu přímo na ČOV. Na tento způsob likvidace zvláštní odpadní vody však neexistuje právní nárok, závisí vždy na posouzení zatížení a režimu ČOV a musí být sjednán s provozovatelem samostatnou smlouvou. Cena je v těchto případech dána platným ceníkem služeb provozovatele.

3. Technický popis kanalizace

3.1. Trubní síť

A) Specifikace (materiál potrubí a průměrů v zemi uloženého kanalizačního potrubí podle majetkové evidence - majetek KMS Kraslická městská společnost s.r.o.:

DN (mm)	BET (m)	ŽB (m)	KAM (m)	PE/PVC (m)	SLAM (m)	Celkem (m)
250	-	-	-	11	-	**11**
300	-	125	7845	3950	-	**11920**

400	-	850	5217	29	-	**6096**
500	-	561	3157	202	-	**3920**
600	-	4660	1022	-	121	**5803**
800	-	596	-	-	189	**785**
1000	-	346	-	-	149	**495**
1200	-	120	-	-	248	**368**
1400	-	-	-	-	782	**782**
1600	-	-	-	-	25	**25**
V400/600	800	-	-	-	-	**800**
V800/1200	1200	-	-	-	-	**1200**
Celkem (m)	**2000**	**7258**	**17241**	**4192**	**1514**	**32205**

B) Specifikace (materiál potrubí a průměrů v zemi uloženého kanalizačního potrubí podle majetkové evidence - majetek města Kraslice:

Název	Číslo majetku	Délka (m)	Popis, materiál	DN
Kanalizace Tisová - Zelená Hora	4104-673269-00259438-3/1	2510	Gravitační + OK, PPR	300
Kanalizace Zelená Hora stoka A6	4104-673269-00259438-3/1	151	Gravitační, PPR	300
Kanalizační řad Luční stoka C2	4104-673293-00259438-3/1	132	Gravitační, PPR	300
KŘ Mánesova ul. C2	4104-673293-00259438-3/2	815	Gravitační, PPR	300
KŘ Horní Předměstí	4104-673293-00259438-3/3	508	Gravitační, PPR	300
KŘ ul. Novoveská	4104-673293-00259438-3/4	456	Gravitační, PPR	300
Kanalizace Lipová cesta	4104-673293-00259438-3/5	289	Gravitační, PPR	300
Kanalizace Hraničná	4104-673323-00259438-3/1	3328	Gravitační-PPR, tlaková-PE (+6 ks čerpacích stanic)	300/100
Celkem (m)		**8189**		

Veškeré odpadní vody jsou odváděny na ČOV, volné kanalizační výusti jsou zrušeny.

Počet obyvatel připojených na kanalizaci : **7797** z toho na ČOV : **7797**

Kanalizačních přípojek celkem: **1280**

Rozsah kanalizační sítě je patrný ze situace v příloze 4.

Srážkový normál pro území kanalizační sítě:

Pro město Kraslice a Stříbrnou je směrodatná intenzita přívalového deště (t = 15 min., p = 1,0) 126 (l/s.ha). Průměrný srážkový úhrn je 700 mm/rok, průměrný počet srážkových událostí je 74, průměrný (celoplošný) odtokový koeficient je 0,05.

Popis:

Systém stokové sítě ve městě je kombinací větevného a úchytného systému, systém jepřizpůsobený členitému území města, konfiguraci terénu, tvaru odvodňovaného území i charakteru zástavby.

Stávající soustava jednotné kanalizace, sloužící veřejné potřebě města, byla převážně vybudovaná před 70 a více lety, později byly vybudovány některé stoky v rámci výstavby nových sídlištních celků (v letech 1960–1980), nejnovější jsou stoky vybudované současně s novou čistírnou odpadních vod (1995–1998). V té době byly rovněž některé stoky rekonstruovány bezvýkopovými technologiemi (vložkováním).

Před dokončením městské ČOV byly jednotlivé hlavní stoky samostatně vyústěny do řeky Svatavy a jejích přítoků., kanalizace ze sídlišť „Sever“ a „Střed“ byla provizorně vyústěna na ČOV u kostela (ul. Pohraniční stráže). Tato provizorní čistírna byla po dokončení definitivní městské čistírny odpadních vod zrušena.

Kmenová stoka - „A“

Soustava stoky „A“ původně odváděla odpadní vody ze zástavby na levém břehu řeky Svatavy. Po zrušení provizorní čistírny odpadních vod už soustava stoky „A“ odvádí veškeré odpadní vody ze sídlišť „Sever“ a „Střed“ a staré zástavby. V oblasti sídliště „Sever“ jsou do stoky zaústěny rovněž drenážní vody.

V současnosti kmenová stoka "A" odvádí veškeré odpadní vody z Kraslic, v návaznosti stoky "E" z Hraničné, v návaznosti stoky "AD" z Tisové a v návaznosti stoky "AC" také z Hraničné.

Na trase stoky “A” jsou 4 odlehčovací komory s výústěmi do řeky Svatavy. Nová část kmenové stoky „A“ podchytila veškeré samostatné soustavy stok, které byly původně vyústěné do řeky Svatavy. V místech, kde byla kmenová stoka štolovaná, byly stávající stoky vyvložkovány tvrzenými lamináty. Tyto rekonstruované stoky jsou z kapacitních důvodů na několika místech propojeny s novou kmenovou stokou.

Hlavní stoka - „AB“

Soustava stok „AB“ odvádí podstatnou část odpadních vod ze zástavby na pravém břehu řeky Svatavy. Propojení se stokou „A“ je shybkou přes řeku (za závodem Amati – Denak) v Dukelské ulici.

Propojení stoky „AB2“ se stokou „A“ (přes stoku „A5“) je v Komenského ulici na levém břehu řeky Svatavy, kam jsou splaškové vody přečerpávány čerpací stanicí č.1 u sauny na konci ulice Palackého.

Na trase stoky “AB” (a „AB2“) jsou 2 odlehčovací komory s výústěmi do řeky Svatavy. Na vedlejších stokách „AB3“, „AB4“ jsou zachovány 3 odlehčovací komory s výústěmi do Kamenického potoka.

Hlavní stoka - „AC“

Soustava stok „AC“ odvádí odpadní vody ze Severního předměstí z levého břehu Stříbrného potoka a splaškové vody z obce Stříbrná. Na trase stoky nejsou odlehčovací komory. Stoka „AC“ je zaústěna do kmenové stoky „A“ na křižovatce ulic Tyršova – Dukelská.

Hlavní stoka - „AD“

Soustava stok „AD“ odvádí odpadní vody z pravého břehu Bublavského potoka a přilehlé zástavby. Na trase stoky „AD“ nejsou odlehčovací komory .

Stoka „AD“ je zaústěna do kmenové stoky „A“ na křižovatce ulic B.Smetany – Wolkerova.

3.2. Objekty na síti

a) Odlehčovací komory (OK), odlehčovací stoky (OS), výústě na stokové síti (V, VS)

- OK1, OS1 do V2 - Svatava
- OK2, OS2 do V6 – ul.U Jatek, Svatava
- OK3 do V10 – Svatava
- OK4, OS4 do V11 – ul.kpt.Jaroše, Svatava
- OK5, OS5 do V7 – havarijní přepad ČS 1 – ul.Palackého, Svatava
- OK6 – přes OS6 do V9 – shybka pod řekou
- OK7, OS7 do V17 – VS4 – ul.Mánesova, Kamenný potok

Stoka A2 do V21 – ul.Soukenická –nejsou splaškové vody (pouze dešťové vody).

Vyhodonocení poměru ředění:

Popisná data						Hydraulická data						
Odlehčovací komora	ID Model	Umístění OK	Geometrické údaje odlehčovací komory			Přítok na OK	Odtok z OK směrem k ČOV při začátku přepadu	Povolený poměr ředění (POH)	Poměr ředění 1+M		Poznámka
			Dno odtoku	Přelivná hrana	Dno Výusť	Odpadní vody při návrhové 2 leté srážce					
			[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	Qh max $_{spla}$ (m3/s)	Q24 $_{spla}$ (m3/s)	Q_{hran} (m3/s)	m	m (-) (Qh max)	m (-) (Q24)	
OK 1	OK_1	U ČOV	496,47	496,92	493,67	0,0335	0,0160	0,089	4	2,66	5,56	
OK2	OK_2	U Penny, ul. U elektrárny	502,09	502,37	500,58	0,0199	0,0195	0,090	4	4,52	4,62	Zpětné vzdutí
OK3	OK_3	U Fary ,ul. Kapitána Jaroše	510,49	511,37	510,56	0,0108	0,0066	0,128	4	11,87	19,39	
OK4	OK_4	U Albertu, ul. Kapitána Jaroše	516,68	517,12	515,70	0,0056	0,0055	0,056	4	9,93	10,26	
OK5	OK_5	U sauny, ul. Palackého	503,11	503,30	499,17	0,0004	0,0000	0,012	4	32,43	329,67	
OK6	OK_6	U sběrny, ul. Palackého	506,42	506,80	506,52	0,0033	0,0033	0,110	4	33,13	33,64	
OK7	OK_7	Ul. Alšova	509,07	509,37	508,79	0,0015	0,0015	0,014	4	9,40	9,59	
OK8	OK_8	U ZH, ul. Wolkerova	562,09	562,22	555,90	0,0003	0,0000	0,016	4	57,14	575,54	

P*řevzato ze zprávy zpracované firmou DHI a.s. v roce 2024.*

Zpracovatel ohledně OK učinil tento závěr:

ůNa základě vypočtu matematickým modelem kanalizační síti pro město Kraslice byly stanoveny ředící poměry na odlehčovacích komorách. Všechny OK vyhovují požadavkům ČSN 756262 v parametru ředicí poměr."

b) Čerpací stanice kanalizační

Tlaková kanalizace Hraničná:

- ČS-1 2 ks čerpadlo (1+1) Q=10 l/s
- ČS-2 2 ks čerpadlo (1+1) Q=10 l/s
- ČS-3 2 ks čerpadlo (1+1) Q=8,5 l/s
- ČS-4 2 ks čerpadlo (1+1) Q=8,5 l/s
- ČS-5 2 ks čerpadlo (1+1) Q=8,5 l/s
- ČS-6 2 ks čerpadlo (1+1) Q=8,5 l/s

Čerpací stanice ČS-7 na ulici V Zátiší, je ukončením stoky "AC2", 2 ks čerpadlo (1+1) Q=5,5 l/s.

Čerpací stanice ČS-8 na hlavní stoce „AB2“ v Palackého ulici (situace list č. 1), přečerpává splaškové vody přes přemostění řeky Svatavy do stoky „A5“, 2 ks čerpadlo (1+1) Q=6,4 l/s.

c) Přechody vodotečí

Stoka „AB2“ – 1x v mostní konstrukci přes řeku Svatavu

d) Shybky pod vodotečí

Shybka č. 1, stoka „A“ – 1x pod Bublavským potokem

Shybka č. 2, stoka „A“ – 1x pod Stříbrným potokem

Shybka č. 3, stoka „AB“ – 1x pod řekou Svatavou

3.3. Vodní tok

Odtok z ČOV i přepady z odlehčovacích komor jsou zaústěny do řeky Svatavy a jejích přítoků, ta je finálním recipentem pro všechny odpadní vody z Kraslic.

Základní údaje:

Název recipientu	řeka Svatava
Kategorie podle vyhlášky č. 470/2001 Sb.	významný vodní tok, citlivý tok
Číslo hydrologického pořadí :	1-13-01- 94
Identifikační číslo vypouštění odpadních vod	xxxxxxxxxxxx
Profil (na recipientu)	xxxxxxxxxxxxxx
Q_{355}	320 l/s

Kvalita vody pro výpočet na Q_{355}:

pH	6,75
$CHSK_{cr}$	10,0 mg/l
BSK_5	3,9 mg/l
NH_4	0,43 mg/l
NO_3	6,5 mg/l
P_c	0,1 mg/l
Správce toku	Povodí Ohře Chomutov, závod Karlovy Vary

3.4. ČOV

Čistírna odpadních vod (ČOV) je mechanicko - biologická, s technologií nízkozatížené aktivace a s předřazenou denitrifikací a integrovanou stabilizací kalu.

Mechanické předčištění tvoří lapák štěrku, hrubé česle, jemné samočisticí česle, vírový lapák písku, a čerpací stanice na biologické linky.

Biologické linky mají denitrifikace, integrované reaktory tzv. systém USBAF CITYCLAR, itegrované fluidní dosazovací vestavby do aktivačních nádrží, s odtokovými žlaby.

Potřebné množství kyslíku pro proces biologického čištění je zabezpečen pneumatickou aerací, Rootsovými dmychadly a jemnobublinnou aerací (talířové membránové elementy).

Vyčištěná odpadní voda odtéká ze žlabů biologických linek přes měrný objekt do recipientu, říčky Svatavy.

Přebytečný kal vyprodukovaný v procesu čištění je aerobně stabilizovaný, po zahuštění v kónické vestavbě biologické linky je přečerpáván do podzemního kalojemu odtud pak na odvodňovací linku, šnekolis HUBER. Odvodněný kal je dopravníky transportován do kontejneru k odvozu, kalová voda se gravitačně vrací na začátek čisticího procesu.

Tabulka s přehledem hlavních parametrů:	
Typ ČOV	mechanicko - biologická
Technické údaje	Lapač štěrku kanálový s draspákem Česlé hrubé Česle FONTANA jemné s obtokem ČS - 4x čerpadlo FLYGT CP 3102.180 MT 2x denitrifikace s vestavěným kónusem pro zahuštění kalů 2x biologická linka USBAF CITYCLAR, pneumatická aerace: Turbodmychadlo MTB30 max.990 m3/h – 600 kPa – 22,0 kW 1 ks Rootsova dmychadlo DITL 60T max. 850 m3/h – 550 kPa – 18,5 kW 1 ks Každá biologická linka je členěna na : R1 – Nitrifikační reaktor – 22,4 x 10 x 4,5 m 2 ks R2 – Denitrifikační reaktor – 10,5 x 15 x 4,5 m 1 ks

	R3 – Separace CITYCLAR - 32 modulů P2 - Parshallův žlab, měrný objekt Kalové hospodářství - odvodnění kalů šnekolisem HUBER	
Rozhodnutí o povolení vypouštění vyčištěných OV		MÚ OŽP Kraslice, čj. 10065/2024/MUK-3 z 3.9.2024 - platné (příloha č. 6 tohoto KŘ)
Kolaudační souhlas k užívání stavby		Uvedení do ZP rozhodnutím č.j.ŽP/1952/97 ze 3.12.1997. Trvalý provoz ČOV byl vodohospodářským orgánem (č. j. ŽP/1720/98) povolen od 1. 3. 1999.
Údaje o kapacitách podle kolaudačního rozhodnutí		
kapacita ČOV z PD	Qh (l/s^{-1})	37,5
	BSK_5 (kg/den)	600
	Počet EO	do 10.000
údaje o odtoku (původní VH rozhodnutí)	Q (max.l/s, m3/d, m3/r)	prům. 35,8 l/s^{-1} max. 120 l/s^{-1} max.1,037.400 m^{-3}/rok
	BSK_5 („p“/ „m“- mg/l a t/r)	"p" 25 mg/l "m" 35 mg/l 30,8 t/rok
	NL („p“/ „m“- mg/l a t/r)	"p" 20 mg/l "m" 30 mg/l 22,0 t/rok
	CHSK („p“/ „m“- mg/l a t/r)	"p" 75 mg/l "m" 110 mg/l 82,5 t/rok
	$N\text{-}NH_4$ („ø“/ „m“- mg/l a t/r)	"prům" 5 mg/l "max" 8 mg/l 5,5 t/rok
	N-celk („ø“/ „m“- mg/l a t/r)	nestanoveno, sledováno
	P-celk („ø“/ „m“- mg/l a t/r)	"prům" 1,5 mg/l "max" 2,0 mg/l 1,65 t/rok
Platné limity pro vypouštění a vypočítaná současná kapacita ČOV		
údaje o odtoku (platné VH rozhodnutí, od r. 2024 do r. 2034)	Q (max.l/s, m3/d, m3/r)	prům. 27,7 l/s^{-1} max. 46,2 l/s^{-1} max.1,100.000 m^{-3}/rok
	BSK_5 („p“/ „m“- mg/l a t/r)	"p" 20 mg/l "m" 30 mg/l 8,76 t/rok
	NL („p“/ „m“- mg/l a t/r)	"p" 20 mg/l "m" 30 mg/l 10,0 t/rok
	CHSK („p“/ „m“- mg/l a t/r)	"p" 75 mg/l "m" 110 mg/l 66,0 t/rok
	$N\text{-}NH_4$ („ø“/ „m“- mg/l a t/r)	"prům" 15 mg/l "max" 20 mg/l 7,62 t/rok
	N-celk („ø“/ „m“- mg/l a t/r)	nestanoveno, sledováno
	P-celk („ø“/ „m“- mg/l a t/r)	"prům" 3,0 mg/l "max" 6,0 mg/l 2,64 t/rok

Komentář:

Kanalizační síť města Kraslic se společnou mechanicko - biologickou ČOV má problém s balastními vodami, které vnikají do stok v bezdeštném stavu a navyšují celkovou produkci odpadních vod.

Projektovaná kapacita 10 000 EO znamená při normované spotřebě vody roční produkci 400.000 m^{-3}/rok splaškových vod (čistý bezdeštný průtok).

Na ČOV není napojena tato projektovaná kapacita, množství Q= 27,7 l/s^{-1}, tedy 873.500 m^{-3}/rok je dvojnásobné proti normovanému výpočtu.

Platné limity VH rozhodnutí **jsou v souladu** s Přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., tabulka 1A, při striktním posuzování požadavků tabulky 1C, "přípustná minimální účinnost čištění vypouštěných odpadních vod" může u některých parametrů nastat problém, odpadní voda má na vstupu nižší koncentrace polutantů a nařízenné účinnosti jsou hůře dosažitelné (koncentrační princip).

Platné limity VH rozhodnutí pro parametry "N-celk" a "P-celk" **nejsou v souladu** s Přílohou č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. "Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod".

4. Závadné látky – látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno

Orientační přehled nebezpečných látek dle přílohy č. 1 zákona č.254/2001 Sb. o vodách, je uveden níže; zařazení do skupiny zvlášť nebezpečné látky podléhá příloze č. 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění.

- minerální oleje a uhlovodíky ropného původu,
- ředidla, organická rozpouštědla, nátěrové hmoty nebo jiné těkavé, výbušné a hořlavé látky,
- koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažicí, fritovací a jiné),
- jedy a žíraviny,
- koncentrované pokovovací lázně, jiné soli (posypové apod.),
- koncentrované silážní šťávy, statková a průmyslová hnojiva,
- přípravky na ochranu rostlin a hubení škůdců – pesticidy,
- organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí,
- organofosforové sloučeniny,
- organocínové sloučeniny,
- látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí,
- nebo jeho vlivem,
- rtuť a její sloučeniny,
- kadmium a jeho sloučeniny,
- syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu, a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod,
- kyanidy,
- látky radioaktivní nebo infekční v koncentrované formě,
- látky intenzivně barevné,
- látky s nadměrným zápachem či dusivé,
- pevné předměty (zejména hadry, plasty, láhve, obaly, provazy, injekční stříkačky apod.).

Z látek spadajících do výše uvedených kategorií je možné vypouštět do kanalizace pouze jejich zbytky obsažené např. v mycích nebo oplachových vodách, zbytky zachycené v odváděných srážkových vodách a podobně. Nejvyšší přípustné koncentrace jsou uvedeny v kapitole 5.

5. Standardní limity znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace

Ukazatel		limit [mg/l]	limit [kg/d]
BSK_5	biochemická spotřeba kyslíku	400	-
$CHSK_{Cr}$	chemická spotřeba kyslíku	800	-
$NL_{suš}$	nerozpuštěné látky	300	-
$NN\text{-}NH4^+$	dusík amoniakální	45	-
N_{celk}	dusík celkový	60	-
P_{celk}	fosfor celkový	10	-
RAS	rozpuštěné anorganické soli	2000	-
$SO4^{2-}$	sírany	400	-
F-	fluoridy	25	-
EL	extrahovatelné látky (tuky)	80	-
C10 - C40	uhlovodíky - ropné látky	10	-
PAL- A	tenzidy anionaktivní	10	-
CN_{celk}	kyanidy celkové	0,2	20
CN_{tox}	kyanidy toxické	0,1	10
Hg	rtuť	0,02	2
Cu	měď	0,5	50
Ni	nikl	0,3	30
Cr	chrom celkový	0,3	30
Cr^{6+}	chrom šestimocný	0,05	5
Pb	olovo	0,1	10
As	arzen	0,1	10
Zn	zinek	1,0	100
Cd	kadmium	0,05	5
T	teplota	40 °C	-
pH	reakce vody	6,0 - 9,0	-

- Výše uvedené hodnoty jsou závazné pro všechny producenty odpadních vod napojené na kanalizaci pro veřejnou potřebu, pokud nemají s jejím provozovatelem uzavřeny smluvně specifické, vyšší limity.
- Sjednání specifických, vyšších limitů musí být řešeno doplněním a schválením Přílohy č. 1 KŘ a dodatkem ke smlouvě o odvádění odpadních vod. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu přitom takové vypouštění může umožnit jen tehdy, neohrozí-li to provoz ČOV a likvidaci čistírenských kalů.
- Sjednání specifických, vyšších limitů je spojeno s poplatkem za nadstandardní znečištění

odpadních vod.

- Kontrola jakosti odpadních vod producentů se provádí postupem dle odstavce 8.2.
- Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů, bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhradu škody.
- Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle § 32 – 35 zákona č. 274/2001 Sb.

6. Povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele kanalizace

6.1. Producent odpadních vod je povinen:

- Řídit se ustanoveními tohoto KŘ řádu a dodržovat povinnosti plynoucí z obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí vodoprávního úřadu.
- Předložit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu na vyžádání situaci vnitřní kanalizace s vyznačením skladů a manipulačních objektů závadných látek (definice závadných látek viz bod 4) a oznámit mu každou změnu těchto skutečností.
- Umožnit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu kontrolu a odběry vzorků vypouštěných odpadních vod.
- Producent, u kterého vzniká nebezpečí zvýšení koncentrace EL nad limit povolený KŘ, je povinen mít osazený a řádně provozovaný lapač tuků.

6.2. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen:

- Provozovat kanalizaci a ČOV v souladu s provozními řády, rozhodnutím vodoprávního úřadu a udržovat je v dobrém technickém stavu a v souladu a s příslušnými technickými normami.

7. Opatření při poruchách a haváriích na kanalizaci

7.1. Provozovatel je povinen:

- V případě havárie činit ihned opatření nutné k její lokalizaci a likvidaci.
- Je-li to možné, zabránit vniknutí závadných látek do povrchových vod.
- Vyrozumět orgány státní správy a organizace:

Místo hlášení	telefon	e-mail
Městský úřad Kraslice, odbor ŽP	352 370 439	surova@meu.kraslice.cz
KMS Kraslická městská společnost s.r.o.	602 529 446	kms@kmssro.cz
Česká inspekce ŽP, odd. ochrany vod - oblast K. Vary	731 405 378	hlásí se telefonicky
Povodí Ohře, závod Karlovy Vary	474 636 306	vhd@poh.cz
Hasiči	150 (tísňové volání)	-

Policie ČR	158 (tísňové volání)	-
Český rybářský svaz, MO Kraslice	739 531 144	rybari.kraslice@seznam.cz

7.2. Producent je povinen zjistí-li, že do kanalizace vnikly závadné látky

- Oznámit tuto skutečnost neprodleně provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu tj. KMS Kraslická městská společnost, tel. 602 529 446.
- Okamžitě učinit potřebná opatření k zamezení následků havárie a jejímu šíření.
- Spolupracovat s provozovatelem při likvidaci následků havárie a plnit jeho pokyny.

Veškeré činnosti vyvolané havárií a škody vzniklé při havárii zaviněné producentem odpadních vod jdou k tíži původci havárie.

8. Způsob kontroly množství a kvality odváděných odpadních vod

8.1. Určení množství odpadních vod

a) Pro ty producenty, kteří jsou zásobováni pouze vodou z veřejného vodovodu, je pro stanovení množství odváděných odpadních vod směrodatná spotřeba vody z veřejného vodovodu.

b) Ve zvláštních případech, kdy množství odváděných odpadních vod je jiné než množství vody dodané z vodovodu, nebo obsahují-li odpadní vody nebezpečné látky, je provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu oprávněn požadovat, aby producent na své náklady instaloval zařízení k měření množství odpadních vod, přičemž toto zařízení musí splňovat požadavky zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.

c) Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m^3 za rok, má právo na snížení fakturovaného množství odváděných odpadních vod; po ověření odpočtu dle technických podkladů dodaných producentem je pak pro fakturaci stočného uplatňováno snížené množství odpadní vody. V případě neshody při stanovení odpočtu se postupuje dle bodu b).

d) Pokud producent vypouští do kanalizace pro veřejnou potřebu i vodu z jiných zdrojů než z vodovodu pro veřejnou potřebu (např. ze studny či povrchového odběru), stanoví se toto její množství dle postupu konkrétně dohodnutého s provozovatelem kanalizace, nebo podle měření. Pro studny zásobující jednotlivé nemovitosti určené pouze k bydlení se stanoví množství v závislosti na počtu zásobovaných osob, dle Směrných čísel roční potřeby vody (příloha vyhl. č. 428/2001 Sb.), které mohou být rozhodnutím obce upraveny, nebo podle měření vodoměrem, který musí splňovat požadavky zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.

e) V případě, že jsou producentem vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu i srážkové vody, určuje se jejich množství dle § 31 vyhl. č. 428/2001 Sb., na základě podkladů o výměře a charakteru odvodněných ploch, které je provozovateli povinen poskytnout producent (dlouhodobý úhrn srážek dle podkladů ČHMÚ, druh a velikost ploch nemovitosti a odtokový součinitel podle charakteru ploch).

f) Tam, kde jsou umístěny měrné objekty, musí k nim být umožněn přístup. Množství odpadních vod v těchto objektech měří producent a údaje předává provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu.

8.2. Stanovení jakosti odpadních vod

a) Kontrola jakosti odpadních vod je zajišťována odběrem kontrolních vzorků a jejich analýzou provedenou výhradně oprávněnou laboratoři. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu je oprávněn, v některých případech viz dále, stanovit Dodatkem ke smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod povinnost producentů zajišťovat na vlastní náklady kontrolu jakosti svých odpadních vod. Jedná se zejména o producenty se zvláštními limity jakosti odpadních vod, producenty odpadních vod se zbytkovým obsahem zvlášť nebezpečných látek a producenty s předčištěním odpadních vod. Kontrola jakosti se v rozsahu analýz předepisuje pouze pro charakteristické ukazatele dle typu odpadních vod a v četnosti odběru vzorků, která je přiměřená ročnímu objemu producentem vypouštěných odpadních vod. Výsledky analýz je producent povinen předávat do 30 dnů ode dne odběru provozovateli kanalizace.

b) Není-li stanoveno jinak, je pro kontrolu producentů směrodatný dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Vzorek musí být odebrán v průběhu hlavní pracovní směny. Producent odpadních vod je povinen umožnit provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu odběry jeho kontrolních vzorků vypouštěných vod a kontrolu těch částí provozu, které mají vliv na jakost odpadních vod.

c) U producentů odpadní vody se specifickými limity je pro kontrolu směrodatný směsný vzorek; doba slévání se řídí délkou pracovní směny a má být stanovena s ohledem na možné změny jakosti odpadní vody v průběhu celého pracovního cyklu. To mimo jiné znamená, kde je akumulace, která zachycuje a vyrovnává rozdílnou kvalitu odpadní vody v průběhu pracovního cyklu, lze dobu odběru zkrátit případně až na prostý vzorek.

9. Omezení ve vypouštění a odvádění odpadních vod

9.1. Přerušení nebo omezení odvádění OV, obecně

Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího

upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii kanalizace nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.

9.2. Přerušení nebo omezení odvádění OV, důvody

Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:

a) Při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích.

b) může-li kanalizace ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku.

c) Neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřní kanalizace podle podmínek uvedených ve smlouvě.

d) Bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky,

e) Neodstraní-li odběratel závady na kanalizační přípojce nebo na vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny.

f) Při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod.

g) V případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady stočného po dobu delší než 30 dnů.

9.3. Přerušení nebo omezení odvádění OV, plánované opravy

V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9. 2. písm. b) až g) je provozovatel povinen toto oznámit odběrateli alespoň 3 dny předem; přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9. 2. písm. a) je provozovatel povinen oznámit odběrateli alespoň 15 dnů předem, současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.

9.4. Přerušení nebo omezení odvádění OV, náhradní odvádění

V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9. 1. nebo odstavce 9. 2. písm. a) je provozovatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.

9.5. Přerušení nebo omezení odvádění OV, odstranění příčin

Provozovatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 9. 1. nebo odstavce 9. 2. písm. a) a bezodkladně obnovit odvádění odpadních vod.

9.6. Přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod

V případě, že k přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod došlo podle odstavce 9. 2.

písmen c) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel.

10. Přílohy

1) Seznam producentů odpadních vod se zvláštními limity pro vypouštění do veřejné kanalizace.

2a) Seznam producentů odpadních vod se zbytkovým obsahem zvlášť nebezpečných látek (příloha č.1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod v platném znění).

2b) Seznam producentů odpadních vod s předčištěním do výše standardních limitů KŘ dle kap. 5.

3) Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV

4) Situace veřejné kanalizace

Příloha 1) Seznam producentů odpadních vod se zvláštními limity pro vypouštění do veřejné kanalizace.

a) Restaurace a objekty veřejného stravování (sk. 1, 2)

11 Restaurace "Severka" – ul. Smetanova

12 Pizza "Luna" – ul. Nerudova

13 Restaurace a café bar "Bali" – ul. B.Smetany

14 Restaurace "Krista" – ul. Dukelská

15 Restaurace "Lovecká bašta" – Hraničná

16 Restaurace "Zlatá rybka" – Hraničná

17 Restaurace "Markhausen" - Hraničná

b) Objekty předškolního a školního stravování

Mateřské školy (sk. 3)

35 MŠ ul. Boženy Němcové

36 MŠ ul. U Elektrárny

37 MŠ Barvířská ul.

38 MŠ ul. Lipová cesta

Základní školy (sk. 4)

41 Školní jídelna – ul.Havlíčkova

43 Školní jídelna - ul.Dukelská

44 Školní jídelna - internát ul. Svatopluka Čecha

Ostatní (sk. 5)

průmyslová výroba

51 Dům kultury MKC, Dukelská ul.

52 Poliklinika (TOV), Havlíčkova ul. - zdravotnictví

53 Kukal & Uhlíř s.r.o., Tisová

54 Jaroslav Kursa zámečnictví a kovoobrábění, ul. Wolkerova

55 KORNET s.r.o., ul. 5. Května

56 Uniform-Accessoires Bohemia, s.r.o., ul. B. Smetany

57 RZ Woodwind Manufacturing, ul. Třebízského (areál bývalé Trioly)

58 PIVOVAR- KRUŠNOHOR s.r.o., Tisová

59 TSMK - vozové parky

555 Sametex – vypouštění OV přerušeno

čerpací stanice

561 MOL Kraslice – ul. ČSA

562 Orlen Kraslice – ul. ČSA

563 Petrol Station Schnell Kraslice – Hraničná

563 One1 Kraslice – Hraničná

564 GW Diesel A.S. – Kpt. Jaroše

supermarkety

571 Penny Kraslice – ul. Čs. armády

572 Billa Kraslice – Resslova ul.

573 Albert Kraslice – ul. Svatopluka Čecha

574 OC Svatava – ul. Pohraniční stráže

575 Travel Free – Hraničná

Pekárny (sk. 6)

61 Pekařství "U Václava" – Tyršova ul.

Autoopravny (sk. 7)

71 Autoservis Kraslice - Jaroslav Svátek, Sadová ul.

72 Autoservis Jan Paleček – Rybná ul.

73 Autoservis Urban, ul. 5. května

74 Autoservis Vojtěch Chvalina, ul. Čs. armády

Specifické znečištění pro jednotlivé skupiny:

tuky - sk. 1, 2, 3 a 6

rozpuštěné látky a RAS - sk. 5, konkrétně 53

NEL (ropné látky) - sk. 5 a 7

Příloha 2a) Seznam producentů odpadních vod se zbytkovým obsahem zvlášť nebezpečných látek (příloha č.1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod v platném znění).

Stomatologové, kteří zpracovávají amalgám:

- Poliklinika Kraslice, ul. Lipová cesta 1431
- MUDr. Mikuláš Zoubek, zubní ordinace, ul. Žižkova 1161
- MUDr. Jindra Janů, zubní ordinace, ul. Dukelská 188
- Lýdia Vališová - stomatologická laboratoř, ul. Sadová 1703/47
- Valérie Drašilová - stomatologická laboratoř, ul. Havlíčkova 720

Příloha 2b) Seznam producentů odpadních vod s předčištěním do výše standardních limitů KŘ dle kap. 5.

Restaurace "Severka" – ul. Smetanova
Restaurace "U kocoura" – ul. Máchova
Restaurace a café bar "Bali" – ul. B.Smetany
Restaurace "Lovecká bašta" – Hraničná
Restaurace "Zlatá rybka" – Hraničná
Restaurace "Markhausen" - Hraničná
MŠ Barvířská ul.
Školní jídelna – ul.Havlíčkova
Školní jídelna - ul.Dukelská
Školní jídelna - internát ul. Svatopluka Čecha
Poliklinika (TOV), Havlíčkova ul.
Sametex – vypouštění OV přerušeno
ČS MOL Kraslice – ul. ČSA
ČS Orlen Kraslice – ul. ČSA
ČS Petrol Station Schnell Kraslice – Hraničná
ČS One1 Kraslice – Hraničná
ČS GW Diesel A.S. – Kpt. Jaroše
Penny Kraslice – ul. Čs. armády
Billa Kraslice – Resslova ul.
Albert Kraslice – ul. Svatopluka Čecha
OC Svatava – ul. Pohraniční stráže
Travel Free – Hraničná
Pekařství "U Václava" – Tyršova ul.

Příloha 3) Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV

Městský úřad Kraslice - Odbor životního prostředí
se sídlem v Kraslicích, nám. 28. října 1438, PSČ 358 20
Tel. +420 352 370 411, e-mail ozanova@meu.kraslice.cz ; DS: riebz3t

dle rozdělovníku

Vaše číslo jednací/ ze dne	Číslo jednací	Vyřizuje/tel.	Kraslice
	10065/2024/MUK-3	Ing. G. Ožanová/ 352 370 458	03. 09. 2024

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 4 vodního zákona

m ě n í

společnosti KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s. r.o., Pohraniční stráže 367, 358 01 Kraslice (IČO: 25241800)

podle ustanovení § 12 odst. 2 vodního zákona rozhodnutí č.j. 7468/2019/MUK-5 ze dne 28. 11. 2019 takto:

Prodlužuje se platnost výše uvedeného rozhodnutí **do 30. 09. 2034.**

Ostatní text výše uvedeného rozhodnutí zůstává nadále v platnosti v plném znění.

$Q_{prům}$ 27,7 $l.s^{-1}$ Q_{max} 46,2 $l.s^{-1}$
Q_{rmax} 110 000 $m^3.měs^{-1}$ Q_{rmax} 1 100 000 $m^3.rok^{-}$

	p (mg/l)	m (mg/l)	bilance (t/r)
BSK_5	20	30	8,76
$CHSK_{Cr}$	75	110	66,00
NL	20	30	10,00
P_{celk}	3	6	2,64
$N\text{-}NH_4^+$	15	20	7,62

(pozn.: p = přípustná hodnota, m = maximální hodnota).

Účel: odvádění přečištěných odpadních vod z obce Stříbrná a obce Kraslice

Identifikační údaje: recipient Svatava v ř. km cca 22,9, ČHP 1-13-01-101; (souřadnice Y: 873266,21, X: 998321,84).

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád):
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s. r.o., Pohraniční stráže 367, 358 01 Kraslice

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Kraslice, odbor životního prostředí obdržel dne 05. 08. 2024 žádost společnosti KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST, s r.o. (IČO:25241800), Pohraniční stráže 367, 358 01 Kraslice, o změnu rozhodnutí č.j. 7468/2019/MUK-5 ze dne 28 11. 2019.

Jedná se o prodloužení lhůty platnosti výše uvedeného rozhodnutí. Ostatní text zůstává nadále v platnosti v plném znění.

K vodoprávnímu řízení byly předložené tyto doklady:
- vyjádření Povodí Ohře, státní podnik zn. POH/35653/2024-2/037200 ze dne 05. 08. 2024.

Vodoprávní úřad přezkoumáním žádosti zjistil, že dalším prodloužením platnosti výše uvedeného rozhodnutí nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem, ani k nepřiměřenému ohrožení práv a oprávněných zájmů účastníků řízení, proto žádosti vyhověl.

Protože návrh na prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami byl podán v souladu s § 12 odst. 2 vodního zákona, rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí bezodkladně.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1, § 82, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Kraslice, odboru životního prostředí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kraslice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. Galina Ožanová
referent odboru životního prostředí

Rozdělovník

Do vlastních rukou (účastníci řízení)

1. KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o., pohraniční stráže 367, 358 01 Kraslice
2. Město Kraslice, nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice
3. Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
4. Český rybářský svaz, Západočeský územní svaz, Tovární 5, 301 21 Plzeň

Na vědomí

1. Povodí Ohře, s.p., závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary
2. Český rybářský svaz, místní organizace Sokolov, Školní 1, 356 01 Sokolov

_____konec dokumentu_____

Příloha 4) Situační plány kanalizace - listy 1, 2, 3, 4, 5 a 6

samostatné výkresy