

**Metodika stanovení výpočtu ročního množství odváděné srážkové vody do veřejné kanalizace
(dle přílohy č.16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.)**

Údaje o odběrateli

Jméno, příjmení / název organizace

Adresa

Příloha ke smlouvě č.

Druh plochy	plocha m ²	odtokový součinitel	redukována plocha m ² (plocha x odtokový součinitel)
A těžce propustné zastavěné plochy		0,9	
B plocha vegetační střechy (od 5cm do 10cm)		0,6	
C propustné zpevněné plochy		0,4	
D plocha vegetační střechy (od 11cm do 30cm)		0,3	
E plocha vegetační střechy (od 31cm)		0,1	
F plochy kryté vegetací		0,05	
součet redukovaných ploch m ²			
dlouhodobý srážkový normál - Kraslice 849,1mm/rok tj. m/rok			0,8491
Roční množství odváděných srážkových vod (plocha x dlouhodobý sráž. normál) m ³ /rok			

Výpočet slevy v případě trvalého bydlení a podnikání

	plocha m ²	Poměr bytových a nebytových ploch pro slevu pro slevu
Bytové podlahové plochy		%
Nebytové podlahové plochy		%
Celkové podlahové plochy		%

Celkové množství odváděných srážkových vod při zohlednění prostor určených k trvalému bydlení m ³ /rok	0 m ³ /rok
---	--------------------------

Plochy:

- A - těžce propustné zpevněné plochy, zastavěné plochy např. střechy s nepropustnou horní vrstvou,
asfaltové a betonové plochy, dlažby se záhlvkou spár, zámkové dlažby: odtokový součinitel: 0,9
- B - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 5cm do 10cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod
odtokový součinitel: 0,6
- C - propustné zpevněné plochy, např. upravené zpevněné šterkové plochy, dlažby se širšími spárami vyplněnými
materiálem umožňujícím zasakování: odtokový součinitel: 0,4
- D - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 11cm do 30cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod
odtokový součinitel: 0,3
- E - půdorysná plocha vegetační střechy s mocností souvrství od 31cm, umožňující částečné zadržování srážkových vod
odtokový součinitel: 0,10
- F - plochy kryté vegetací, zatravněné plochy, např. sady, hřiště, zahrady, komunikace ze zatravněvacích a vsakovacích tvárníc
odtokový součinitel: 0,05

Odběratel

Jméno, podpis/razítko

Ve dne:.....